


MEGNEVEZÉS	Betáplálás	Túlfeszültség védelem	E-1 emelet	Földszint	Világítás	Világítás	Világítás	Világítás	Működtetés	Kijárat vil.	Kazán dugalj	Szivattyú dugalj	Hűtő, iroda rendelő dugalj	Hűtő, büfé dugalj	RACK szekrény dug.	Vagyonvéd. dugalj	Tartalék	Táplálás	Dugalj	Dugalj	Dugalj	Dugalj	Dugalj	Dugalj
TELJESÍTMÉNY (W)	41294/16769	---	27994/10769	13300/6000	828	536	782	252 126	20	64	250	90	300	500	180	60	---	9300/4000	2000	1200	1200	2500	1200	1200
ÁRAMERŐSSÉG (A)	74,0/32,0	---	42,60/16,40	24,0/11,00	1,48	0,95	1,40	1,34 0,67	0,10	0,30	1,33	0,48	1,60	2,85	0,96	0,32	---	16,6/7,20						
KERESZTMETSZET (mm <sup>2</sup> )	4x50	---	5x10	5x6	5x1,5	5x1,5	5x1,5	3x1,5	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	---							
VEZETÉK TÍPUSA	NAYY-J	---	NYM-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	---							



## FE 75 MODUL

Felirati táblák:

- 1 Tűzvédelmi főkapcsoló
- 2 Földszint főkapcsoló
- 3 Emelet főkapcsoló
- 4 Folyamatos főkapcsoló
- 5 400V

Érintésvédelem: Nullázás /TN-S/ +áramvédő kapcsolás ÁVR

8440 Herend, Kossuth köz 9

	<b>PANNONTERV-VESZPRÉM Kft.</b>		V-5
	VESZPRÉM, JUTASI ÚT 21. TELEFON: 88-428-477; TELEFAX: 88-426-881		
	Megrendelő:	FCV Sportszervező Kft 8440. Herend, Kossuth köz 9.	Helyszín:
	Munka megnevezése:	Veszprém, Erdész utca 1. Műfüves pálya Futsal: Öltöző és klubház	Tervfajta:
	Rajz megnevezése:	FE jelű főelosztó berendezés elvi kapcsolási terve	Munkaszám:
Öggyvezető Igazgató:		Vill. tervező:	Szerkesztő:
Hajdász István		Bórány Attila	Bórány Attila
EZ A TERV A PANNONTERV KFT. SZELLEMI TULAJDONA. MELYNEK VÉDELME TÖRVÉNY BIZTOSÍTTJA		Egyeztetve:	Dátum:
			2015. december
			Rajzt.: