



MEGJEGYZÉS:

A kivételzés során a hatályban lévő munkakövédelmi és tűzvédelmi előírások betartása kötelező!
A gázvezetékét az épület érintésvédelmi rendszerével fénlesen össze kell kötni.
A fűtőgáz-kivételzés megfielel az előírásoknak.
A kivételzés megkezdése előtt a gázvezetékét gázmentesíteni kell.

JELMAGYARÁZAT:

- tervezett gázvezeték
- megelevő gázvezeték
- tervezett gázvezeték
- elzáró gömbcsap

Megrendelő: PANNONTERV-VESZPRÉM Kft	Terv főgyo: FUTSAL Klubház és Ötöző Épület Veszprém Erdész u. 1. Hrsz.: 2368/10. Gázellátás
Rajz megnevezése: Emelet alaprajz	
Tervező: Pauó Levente Építész G-T-07-0840 M 1:50	Ellátó: Molnár Bódis Építész G-T-07-0840 CG-02
Dátum: 2016. 01. 13.	Tervfajta: KIVETEL
KREATIV ENVIETGÉSZET Kft H-8200 Veszprém, Sáfány u. 5/C. E-mail: molnar.balasz22@chello.hu	